

Test Report No.: 50094013 001		Page 1 of 13	
<i>Prüfbericht - Nr.:</i>		<i>Seite 1 von 13</i>	
Client: <i>Auftraggeber:</i>	NHP Electrical Engineering Products Pty Ltd. 43-67 River Street, Richmond, Victoria 3121, Australia		
Test item: <i>Gegenstand der Prüfung:</i>	Metallic empty enclosure		
Identification: <i>Bezeichnung:</i>	Concept Plus CPLE7MSSG	Serial No.: <i>Serien-Nr.:</i>	No Serial Number
Receipt No.: <i>Wareneingangs-Nr.:</i>	1113009731	Date of receipt: <i>Eingangsdatum:</i>	2017-08-01
Condition of test item at delivery: <i>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</i>	Engineering samples		
Testing location: <i>Prüfart:</i>	TÜV Rheinland Australia Pty. Ltd. 182 Dougharty Road, Heidelberg West, Victoria 3081, Australia		
Test specification: <i>Prüfgrundlage:</i>	AS 60529:2004 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)		
Test Result: <i>Prüfergebnis:</i>	The test item has been tested and complies with the above mentioned test specifications. <i>Der vorstehend beschriebene Prüfgegenstand wurde geprüft und entspricht oben genannter Prüfgrundlage.</i>		
Testing Laboratory/ <i>Prüflaboratorium:</i>	TÜV Rheinland Australia Pty. Ltd. 182 Dougharty Road, Heidelberg West, Victoria 3081, Australia		
Compiled by/ <i>zusammengestellt:</i>		Reviewed by/ <i>kontrolliert:</i>	
2017-08-08	Keivan Mohammadi/ Projcet engineer	2017-08-08	Antony Milovac/ Reviewer
<i>Datum</i> <i>Date</i>	<i>Name/Stellung</i> <i>Name/Position</i>	<i>Unterschrift</i> <i>Signature</i>	<i>Unterschrift</i> <i>Signature</i>
Other Aspects/ <i>Sonstiges:</i>			
Degrees of protection – IP42			
Abkürzungen:	<i>P(ass) = entspricht Prüfgrundlage</i>	Abbreviations:	<i>P(ass) = passed</i>
	<i>F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage</i>		<i>F(ail) = failed</i>
	<i>N/A = nicht anwendbar</i>		<i>N/A = not applicable</i>
	<i>N/T = nicht getestet</i>		<i>N/T = not tested</i>
This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.			
<i>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</i>			

Revision 5

Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025
Technical Competence



ACCREDITATION No. 1700